



**PLIEGO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, PARA LA
CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE FRIO NEGATIVO
EN EL MÓDULO , PARA LA UNIDAD ALIMENTARIA DE
MERCAJEREZ**

EXPEDIENTE ICFN-002-2019

ANUNCIO



OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CONGELACIÓN (FRIO NEGATIVO) EN MÓDULO 6 DE LA NAVE ZAC 1 DE MERCAJEREZ.

CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS: Las siguientes características técnicas:

- Paneles sándwich con un mínimo de 150 mm de espesor para un volumen interior de 1110x8100 mm y altura 4200 mm.
- Aislante suelo 180 m², de medidas 1250x600 mm con espesor de 60 mm
- Tela asfáltica adecuada, perfilaría y accesorios y válvula
- Puerta corredera 2400x2200
- Cortina de lamas 2400x2200
- Hacha con soporte de seguridad
- Motor adecuado a la instalación, potencia frigorífica mínima 16,1 kw (temperatura evaporación -29°C y Temperatura exterior 35º)
- GAS R449A
- Bancada

VALOR ESTIMADO: 35.000 IVA no incluido

SOLVENCIA ECONÓMICA:

Declaración del licitador manifestando que ha realizado en los tres últimos años, como mínimo 5 suministros e instalaciones frigoríficas similares a la del objeto del contrato, detallando el cliente, la fecha e importe.

Aportación de muestras, descripciones o fotografías de los productos que se vayan a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a solicitud de la entidad contratante, o presentación de certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, que acrediten detalladamente la conformidad de los suministros.

PLAZO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:

Hasta el próximo 25 de febrero 11 horas en la secretaria general de Mercajerez (Edificio Administrativo de Mercajerez).

CONTACTO:

angelsalazar@mercajerez.com, manuelgarcia@mercajerez.com TF: 956 144 013



ORGANO DE CONTRATACIÓN:

Gerencia de Mercajerez.

APERTURA OFERTAS:

El próximo 25 de febrero 12 horas en la secretaria general de Mercajerez (Edificio Administrativo de Mercajerez)

Firmado:

Gerencia Mercajerez